

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER DETRAZIONE FISCALE

ai sensi del DM 06/08/2020 - Allegato A – par. 5

*“Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”
[G.U n.246 del 5-10-2020]*

Costruttore: Apen Group S.p.A. – Via Isonzo, 1 – 20060 Pessano con Bornago (MI)

Tipologia di intervento: Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alto rendimento [art.2 comma 1 lett. e)]

Tipologia di generatore/i di calore: Pompe di Calore elettriche reversibile monoblocco Aria/Acqua dotate di variatore di velocità (inverter) ≤ 35 kW

Nome Commerciale: AquaPump Electric

Apen Group S.p.A. dichiara che:

le Pompe di calore riportate nella tabella sottostante soddisfano i requisiti di legge di cui all'Allegato F del DM 06/08/2020:

Modello	COP	EER	Inverter	Requisito All. F DM 06/08/2020	
				COP	EER
MI32V514T-P MI32V514TA-P	4,85	5,40	SI	3,89	3,61
MI32V5H0132-P	4,09	4,44	SI		

Prestazioni in conformità alla UNI EN 14511 con unità in funzionamento al 100%.

Valore riferiti alle seguenti condizioni:

- COP: ambiente esterno temperatura aria 7°C b.s. / 6°C b.u., ambiente interno acqua 30°/35°C;
- EER: ambiente esterno temperatura aria 35°C b.s. / 24°C b.u., ambiente interno acqua 23°/18°C



Apen Group S.p.A.
Un Amministratore